

单一来源采购单位内部会商意见表（二）

填表日期： 年 月 日

中央预算单位	中国科学院高能物理研究所
采购项目名称	HEPS 高精度直流电流测量仪
采购项目预算（万元）	125
拟采用采购方式	单一来源采购
<p>单位内部会商意见</p> <p>中国科学院高能物理研究所拟购买的直流电流测量仪（DCCT）属于高能同步辐射光源 HEPS 项目加速器电源系统的必要设备。采购的直流电流测量仪需满足的技术参数要求为：测量最大输出 300A、600A、1000A 等规格电流信号，等比例输出信号电平 10Vmax；小信号带宽 500kHz@5%In；线性度<2.5ppm；温漂< 1 ppm/ K。国际上生产直流电流测量仪的主要厂家有：瑞士 LEM，荷兰 PM-SMS，丹麦 Danisense 等，而目前国内直流电流测量仪在大电流测量精度、线性度、温度系数和长期运行可靠性等参数性能及整合方面与国外产品还有一定差距。经过调研及参数比对，只有荷兰 PM-SMS 公司产品的指标能够满足以上技术要求，且在世界各大科学装置、高压直流设备、高端工业领域和医疗设备中广泛应用。通过 CSNS、HIFRL 等大科学装置项目使用及运行考验，产品性能指标和长期可靠性方面得到了验证。综上所述，目前满足科研需求的供应商仅有 1 家，因此同意采用单一来源方式采购该产品。</p>	
使用部门负责人签字①	日期： 年 月 日
政府采购归口管理部门负责人签字②	日期： 年 月 日
财务部门负责人签字③	日期： 年 月 日
科研管理部门负责人签字④	日期： 年 月 日

说明：1. 100 万≤金额<200 万的采购项目，需要直接采用单一来源采购方式的，需在采购前填写此表。

2. 各部门职责：①使用部门负责提出采购需求情况，并提供满足需要的供应商情况；②政府采购归口管理部门负责审核政府采购预算、政府采购方式、变更政府采购方式申请材料；③财务部门负责审核采购项目资金到位情况；④科研管理部门负责审核采购项目必要性、采购需求合理性、供应商资格条件合理性、满足需要的供应商情况（详见《采购需求论证及市场调研情况表》）。各与会商部门人员共同提出会商意见。

3. 此表除相关部门负责人签字外，其他内容均用计算机打印。